

Firma: alle Organisationseinheiten OÖ
 Formular ausgefüllt von: Pawlowski
 Datum: 20.09.2015 Hofer

Name: Liste der RFK-Gesetze, -Verordnungen, -RL und -Normen
 (Prozess: Rechtsmanagement)

Verpflichtung	Landesspezifische Detailforderungen	G-Nummer und SS	Gesetztitel	Intervalle	Zuständigkeit	Umsetzung	Maßnahmen Beschreibung erledigt am	
Feuerungsanlagen auf relevante Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen prüfen	mit einer Brennstoffwärmeleistung bis zu 15 kW, auf Einhaltung von § 18 prüfen	LGBI. Nr. 114/2002 § 25, 1; 1	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz	alle 3 Jahre				
	mit einer Brennstoffwärmeleistung von mehr als 15 kW und weniger als 50 kW, auf Einhaltung von § 18 prüfen	LGBI. Nr. 114/2002 § 25, 1; 2	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz	alle 2 Jahre				
	mit einer Brennstoffwärmeleistung von mehr als 50kW, auf Einhaltung von § 18 prüfen	LGBI. Nr. 114/2002 § 25, 1; 3	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz	jährlich				
Gasgeräte auf Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und (mweltvorschriften überprüfen	mit einer Brennstoffwärmeleistung 15 - 50 kW,	LGBI. Nr. 98/2015	Oö Gasverordnung	alle 2 Jahre				
	mit einer Brennstoffwärmeleistung über 50 kW	LGBI. Nr. 98/2015	Oö Gasverordnung	jählich				
RFK haben zu kontrollieren, ob die wiederkehrenden Überprüfungen an der Feuerungsanlagefristgerecht durchgeführt wurden, widrigenfalls muss eine Anzeige bei der Behörde erstattet werden	im Rahmen der Überprüfung nach § 32, gemäß § 25	LGBI. Nr. 114/2002 § 27, 2	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Fänge sind vor ihrer erstmaligen Inbetriebnahme vom RFK auf Brandsicherheit und Dichtheit und Betriebssicherheit e zu überprüfen		LGBI. Nr. 114/2002 § 32, 1 + Novelle 29/2012 bzw. LGBI. Nr. 137/2006 § 1,1	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz + Novelle 2012 bzw. Oö Fangverordnung	vor erstmaliger Inbetriebnahme, nach wesentlicher Änderung				

Firma: alle Organisationseinheiten OÖ
 Formular ausgefüllt von: Pawlowski
 Datum: 20.09.2015 Hofer

Name: Liste der RFK-Gesetze, -Verordnungen, -RL und -Normen
 (Prozess: Rechtsmanagement)

Fänge sowie Verbindungsstücke sind vom RFK auf Brandsicherheit zu überprüfen und erforderlichenfalls zu reinigen und zwar:	in der Heizperiode (1. Oktober bis 31. Mai) nach Maßgabe der Anlage 3 und	LGBI. Nr. 114/2002 § 32, 2; 1 bzw. LGBI. Nr. 137/2006 § 1, 2	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz bzw. Oö Fangverordnung					
	ohne Bindung an die Heizperiode nach Maßgabe der Anlage 4.	LGBI. Nr. 114/2002 § 32, 2; 2	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz	alle 5 bzw. 10 Jahre				
Benützte Fänge sind vom RFK, gemäß ÖNORM B 8201 Rauch- und Abgasfänge Dichtheit zu überprüfen.	1. im Überdruckbereich betriebene, alle fünf Jahre	LGBI. Nr. 114/2002 § 32, 3; 1 bzw. LGBI. Nr. 137/2006 § 1, 5	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz bzw. Oö Fangverordnung					
	2. im Unterdruckbereich betriebene, alle zehn Jahre	LGBI. Nr. 114/2002 § 32, 3; 2	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Verfügt eine Feuerungsanlage auf Grund eines Direktanschlusses an einen Fang über kein Verbindungsstück,	ist diese Anschlussstelle als Teil des Fanges in die gemäß § 32 Oö. LuftRENtG durchzuführende Überprüfung miteinzubeziehen.	LGBI. Nr. 137/2006 § 1, 6	Oö Gassicherheitsverordnung	siehe Oö Luftreinhalte gesetz § 32, 1 ff.				
Der RFK ist, von der Behörde, zu hören wenn		LGBI. Nr. 114/2002 § 32, 4	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Nicht Benützung von Fängen und Verbindungsstücken während der Heizperiode über einen Zeitraum, länger als die Mindestfrist zwischen zwei Überprüfungen		LGBI. Nr. 114/2002 § 32, 5	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					

Firma: alle Organisationseinheiten OÖ
 Formular ausgefüllt von: Pawlowski
 Datum: 20.09.2015 Hofer

Name: Liste der RFK-Gesetze, -Verordnungen, -RL und -Normen
 (Prozess: Rechtsmanagement)

Das Reinigen ist so durchzuführen, dass die Entzündung von Ablagerungen vermieden und eine wirksame Ableitung der Verbrennungsgase gewährleistet wird.		LGBI. Nr 114/2002 § 33, 1 bzw. LGBI. Nr. 140/2003 §1,3	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz bzw. Oö Fangverordnung					
Das Ausbrennen von Fängen und Verbindungsstücken hat entsprechend der "Technischen Richtlinie Vorbeugender Brandschutz; Ausbrennen von Fängen und Verbindungsstücken" (§ 3 Abs. 2) zu erfolgen.		LGBI. Nr 114/2002 § 34, 3	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Der RFK hat darauf zu achten, dass durch das Ausbrennen Gebäude oder Bauteile nicht in Brand geraten und auch sonst kein Brand entsteht.		LGBI. Nr 114/2002 § 34, 4	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Nach dem Ausbrennen		LGBI. Nr 114/2002 § 34, 5	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Der RFK hat insbesondere:		LGBI. Nr 114/2002 § 35, 1	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Brand- und Betriebssicherheit betreffende Mängel		LGBI. Nr 114/2002 § 35, 2	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Erfüllung der übertragenen Aufgabe		LGBI. Nr 114/2002 § 35, 3	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					
Durch die Überprüfung oder die Reinigung darf die gewöhnliche Benützung der Feuerungsanlage oder deren Teile nicht über das unvermeidliche Maß hinaus behindert werden.		LGBI. Nr 114/2002 § 35, 4	Oö. Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz					

Änderungs-/Erstelldatum: 10.1.2012

Revisionsnummer: 1

Freigabedatum:

Unterschrift

Unterschrift

Erstellt von: QMB
 Freigegeben von: LIM

Firma: alle Organisationseinheiten OÖ
Formular ausgefüllt von: Pawlowski
Datum: 20.09.2015 Hofer

Name: Liste der RFK-Gesetze, -Verordnungen, -RL und -Normen
(Prozess: Rechtsmanagement)

betreffene Abteilungen

Firma: alle Organisationseinheiten OÖ
Formular ausgefüllt von: Pawlowski
Datum: 20.09.2015 Hofer

Name: Liste der RFK-Gesetze, -Verordnungen, -RL und -Normen
(Prozess: Rechtsmanagement)

Firma: alle Organisationseinheiten OÖ
Formular ausgefüllt von: Pawlowski
Datum: 20.09.2015 Hofer

Name: Liste der RFK-Gesetze, -Verordnungen, -RL und -Normen
(Prozess: Rechtsmanagement)

Erstellt von: QMB
Freigegeben von: LIM

Änderungs-/Erstelldatum: 10.1.2012
Revisionsnummer: 1
Freigabedatum:

Unterschrift

Unterschrift

