

Musterformular: Anschlussbefund

Dieses Formular ist über die gängigen Rauchfangkehrer-Programme direkt abruf- und verwendbar.

Vorlage - Textbaustein

Zu verwenden, um Rauchfanganschlussbefunde und Rauchfanganschlussbeurteilungen zu erstellen.

1. Adressdateninput aus EDV und Ausdruck
2. Eintrag der Daten durch Mitarbeiter vor Ort
3. Übernahme in EDV und Abheften
4. Kopie an Kunden und erforderlichenfalls Gemeinde

Logo Betrieb

Name Betrieb; Straße; PLZ; Ort
Telefon; Öffnungszeiten

Name Betrieb; Straße; PLZ; Ort

Anrede
Name
Straße
PLZ; Ort

Kundennummer: Kundennummer

Ort; Datum

Rauchfanganschlussbefund

Befund gemäß der Salzburger Feuerpolizeiordnung und Heizungsanlagenverordnung über den ordnungsgemäßen Anschluss einer Feuerstätte an eine Fanganlage im Objekt

Objektname
Eigentümer
Straße
Ort

Befundaufnahme

Fanganlage:

Grundlage der Befundaufnahme ist der Rauchfangbefund vom

Fangnummer:	Fangsystem:	Kenngroößen:
Wirksame Höhe: m	Fangquerschnitt: cm	Aufsatz: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Feuerstätte:

Bauart:	Hersteller:	Typ:	Baujahr:
Nennleistung: kW	Brennstoff:	Abgasstutzen: Ø cm	entspricht der Heizungsanlagenverordnung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
CO2 Gehalt: %	Abgastemperatur: °C	Abgasmassenstrom: g/s	Zugbedarf: Pa
Nebenlufteinrichtung: ja/nein	Verbindungsstück: Ø cm	Länge: m	Wärme gedämmt: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Der funktionstechnische Nachweis nach Ö-Norm EN 13384 ist

gegeben nicht gegeben

Der freie und sichere Zugang zu den Reinigungsöffnungen ist

gegeben nicht gegeben

Logo Betrieb

Name Betrieb; Straße; PLZ; Ort
Telefon; Öffnungszeiten

Beurteilung

Soweit ersichtlich weist die geprüfte Anlage eine ordnungsgemäße bauliche Ausführung sowie die erforderliche Brandsicherheit auf.

Zum Zeitpunkt der Begutachtung waren keine Mängel an der geprüften Feuerungsanlage ersichtlich! Die Fanganlage, Feuerstätte sowie den Zugang zu den Reinigungsöffnungen betreffende Änderungen sind dem zuständigen Rauchfangkehrermeister zur Kenntnis zu bringen.

Die Fanganlage ist bei ordnungsgemäßigem Betrieb der angeschlossenen Feuerstätte geeignet.

Um den Erfordernissen der Betriebssicherheit, des Brandschutzes und einer ordnungsgemäßen baulichen Ausführung zu entsprechen, sind folgende Mängel zu beheben:

1.

Die Behebung der Mängel ist dem zuständigen Rauchfangkehrermeister mitzuteilen.

Musterdorf, am

Ergeht an:
Marktgemeinde Musterdorf
Eigentümer