

BEFUND und GUTACHTEN

über ein Überdrucksystem (gemäß Zulassung)

Befund-Nr.: 17/2014
Überprüf.-Datum: 15.05.2014
Ausstell.-Datum: 15.05.2014
Zeichen:
DVR: 1071068

Befundaufnahme

Auf Grund der Zulassungsverordnung wurde im Objekt

die Überprüfung des Überdrucksystems:
durchgeführt

Verfügungsberechtigter:

Art der Überprüfung: *Periodische Überprüfung*

Beschreibung des überprüften Fangsystems

Lfd. Nr.: Reinigungs- bzw. Prüföffnung:

1. Innendurchmesser: mm Länge: m

Beschreibung der angeschlossenen Feuerstätte

Betriebsart: NWL: 0 kW

Anforderungen an das geprüfte Fangsystem

Gemessene Leckrate bei Pa Überdruck: l/min - zulässige Leckrate: l/min

Gutachten

Die Gasdurchlässigkeit der überprüften Verbrennungsgasleitung entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Christian Leiner
Rauchfangkehrermeister
Lascygasse 10/6-8
1170 Wien
Tel 486 50 40, Fax 486 50 39
office@rauchfangkehrer-leiner.at

Nächste Überprüfung: