

# ENDBEFUND

It. Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaanlagengesetz und Wiener Kehrverordnung sowie den Technischen Richtlinien für Einrichtung, Änderung, Betrieb und Instandhaltung von Niederdruck-Gasanlagen - dient als Bestandteil für den Überprüfungsbericht des GVV WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH

Eingelangt am: \_\_\_\_\_

Rauchf.-Nr.: R \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Komm.-Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Vom GVV auszufüllen!

Befund-Nr. 181/2014  
Datum 15.05.2014  
Zeichen  
DVR: 1071068

Im Objekt:

wurde aufgrund Ihres Auftrages die Untersuchung der nachfolgend angeführten Abgasanlage(n) durchgeführt.

## Beschreibung der Feuerstätten

Neu angeschlossene Gasfeuerstätte(n)				
Gasverbrauchseinrichtungen Firma, Typenbezeichnung	Aufstellungs- raum	Abgasanlage	Abgas- klappe	Lfd. Nr.
			Nein	
-----	-----	-----	-----	-----
Bereits angeschlossene Feuerstätte(n)				
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

**Anmerkungen** (Verpuffungsklappe, Gebläsebrenner, Nebenluftereinrichtung, Min/Max-Bel. in kW, Betriebsart, etc.)

Die neu angeschlossene Feuerstätte wird in der Betriebsart B11 betrieben.

**Installationsfirma**

## Ergebnis der Untersuchung

Die oben angeführte angeschlossene Gasfeuerstätte ist ordnungsgemäß an die Abgasanlage angeschlossen und kann betrieben werden.

Christian Leiner  
Rauchfangkehrermeister  
Lascygasse 10/6-8  
1170 Wien  
Tel 486 50 40, Fax 486 50 39  
office@rauchfangkehrer-leiner.at