

ÜBERPRÜFUNGSBEFUND

über die gem. § 15g Wiener Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz,
LGBl. f. Wien Nr. 17/1957, idF d. Novelle 2000, durchgeführte Überprüfung
für eine Feuerstätte mit einer Nennheizleistung ab 15 kW

Überprüfungsorgan:
Überprüfungsdatum: 15.05.2014
Befund-Nr.: 404/2014
Datum: 15.05.2014
Zeichen:
DVR: 1071068

Objektadresse:

Beschreibung der Feuerstätte

Art: Betriebsart: Aufstellort:
Erzeuger/Type: P_N (NL): kW Baujahr:

Angaben zum Brennstoff und Brenner

Brennstoff: *Erdgas* Heizwert Hu: MJ / CO₂ max: %
Brenner:

Angaben zum Messgerät

Fabrikat: *TESTO* Type: *330-2* Nr.: *14314*

Überprüfungsergebnisse

Ermittelte Messwerte				Grenzwerte	
Verbrennungslufttemperatur:	°C	CO bei 3% O ₂ :	mg/m ³	CO bei 3% O ₂ :	mg/m ³
Abgastemperatur:	°C	NOx bei 3% O ₂ :	mg/m ³	NOx bei 3% O ₂ :	mg/m ³
CO ₂ Gehalt	%	Abgasverl. (qA):	%	Abgasverlust (qA):	%
Überdruck:	Pa	Luft-ÜZ			

Gesamtbeurteilung

Der Betrieb der Feuerstätte entspricht den Bestimmungen der Wiener Abgas- und Emissionsgrenzwertverordnung.
Eine Prüfplakette wurde an der Feuerstätte angebracht.

Christian Leiner
Rauchfangekehrermeister
Lascygasse 10/6-8
1170 Wien
Tel 486 50 40, Fax 486 50 39
office@rauchfangekehrer-leiner.at

Nächste Überprüfung: